

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-РУ.РА01.В.02147/23



**ЗАЯВИТЕЛЬ:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИЛЛАКО» (ООО «ВИЛЛАКО»). Место нахождения: Владимирская область, г. Петушки. Адрес юридического лица: Россия, 601143, РОССИЯ, Владимирская область, ПЕТУШИНСКИЙ Р-Н, Г. ПЕТУШКИ, УЛ. НИЖЕГОРОДСКАЯ, Д. 20. ОГРН 1045007205044, ИНН 5036059790.

Телефон: +8 (49243)2 44 55, адрес электронной почты: [Info-bmi-russia@bmigroup.com](mailto:Info-bmi-russia@bmigroup.com).

Договор на выполнение функций изготовителя от 20.11.2023.

**В ЛИЦЕ** Генерального директора Кудоярова Кирилла Евгеньевича.

**ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Ультрапраймер ИКОПАЛ (ICOPAL), выпускаемый по СТО 73022848-007-2017.

Изготовитель: Научно-производственное объединение «РОСТ». Место нахождения: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н., д. Лаголово. Адрес юридического лица: 188517, Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н., д. Лаголово, Южная промзона, дом 1, с.1, каб. 7а. ОГРН 1194704002217.

Серийный выпуск.

Код ОКПД2: 23.99.19.111

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 2715 00 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ** 1д

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ:**

Протокол № 11/23Д-16 от 24.11.2023 Испытательная лаборатория пожарной безопасности ИЛ «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС» свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № ССБК RU.21ПБ23, СТО 73022848-008-2017 с приведенными предельными пожарно-техническими характеристиками.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:**

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа сильногорючие (Г4); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - легковоспламеняемые (В3); ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности сильнораспространяющие (РП4).

Условия хранения: в упакованном пакетированном виде, для защиты от воздействия влаги и солнца, в вертикальном положении на поддонах, в один ряд по высоте, в сухом закрытом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, или под навесом. Срок хранения - 18 месяцев с даты изготовления.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 29.11.2023 по 28.11.2028

(со дня регистрации декларации о соответствии в едином реестре деклараций о соответствии)



Кудояров Кирилл Евгеньевич

(подпись)

Фамилия, имя, отчество

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.